



### Legenda

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | Estintore portatile               |
|  | Estintore carrellato              |
|  | Idrante a muro UNI 45             |
|  | Attacco per autopompa             |
|  | Pulsante manuale di allarme       |
|  | Luci di emergenza                 |
|  | Percorso di uscita in piano       |
|  | Percorso di uscita verso il basso |
|  | Telefono                          |

#### DISTINTA ESTINTORI

| n. | Estinguente | Carica | Capacità Estinguente |
|----|-------------|--------|----------------------|
| 1  | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 2  | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |
| 3  | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 4  | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 5  | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |
| 6  | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |
| 7  | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 8  | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 9  | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 10 | Polvere     | 6kg    | 34A-233BC            |
| 11 | Polvere     | 6kg    | 34A-233BC            |
| 12 | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 13 | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |
| 14 | Polvere     | 6kg    | 43A-233BC            |
| 15 | Polvere     | 6kg    | 34A-233BC            |
| 16 | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 17 | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |
| 18 | Polvere     | 6kg    | 34A-233BC            |
| 19 | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 20 | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |
| 21 | Polvere     | 6kg    | 34A-144BC            |
| 22 | Polvere     | 6kg    | 34A-144BC            |
| 23 | Polvere     | 9 kg   | 21A-113BC            |
| 24 | Polvere     | 6kg    | 43A-233BC            |
| 25 | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 26 | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 27 | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |
| 28 | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 29 | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 30 | Polvere     | 6kg    | 34A-233BC            |
| 31 | Polvere     | 6kg    | 34A-233BC            |
| 32 | Polvere     | 6kg    | 34A-233BC            |
| 33 | Polvere     | 6kg    | 55A-233BC            |
| 34 | Polvere     | 6kg    | 43A-233BC            |

  

#### DEPOSITO - Estintori portatili

| n. | Estinguente | Carica | Capacità Estinguente |
|----|-------------|--------|----------------------|
| 1c | Polvere     | 100 kg | AB1C                 |
| 2c | Polvere     | 100 kg | AB1C                 |
| 3c | Polvere     | 100 kg | AB1C                 |
| 4c | Polvere     | 100 kg | AB1C                 |

  

#### DEPOSITO SOSTANZE PERICOLOSE - Estintori portatili

| n. | Estinguente | Carica | Capacità Estinguente |
|----|-------------|--------|----------------------|
| 1s | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |
| 2s | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |
| 3s | Polvere     | 12 kg  | 43A-183BC            |
| 4s | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |
| 5s | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |
| 6s | Polvere     | 12 kg  | 34A-144BC            |

  

#### UFFICI - Estintori portatili

| n. | Estinguente | Carica | Capacità Estinguente |
|----|-------------|--------|----------------------|
| 1u | Polvere     | 6 kg   | 34A-233BC            |
| 2u | Polvere     | 6 kg   | 34A-233BC            |
| 3u | Polvere     | 6 kg   | 34A-233BC            |
| 4u | Polvere     | 4 kg   | 21A-114BC            |

  

#### GRUPPO ELETTROGENO - Estintori portatili

| n. | Estinguente | Carica | Capacità Estinguente |
|----|-------------|--------|----------------------|
| 1g | Polvere     | 6kg    | 34A-144BC            |

Allegato 1 - P.E.E. GD Sala Bolognese (BO)

|  |   |
|--|---|
| <b>Studio CONSILIA S.r.l.</b><br>Via Vittoria, 7 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)<br>Tel. 051.453564 - Fax 051.6271058 | <b>GD Deposito e Distribuzione Merci S.r.l.</b><br>Via A. Labriola n. 14<br>SALA BOLOGNESE (BO) |
| Data: 28/02/2011   | Scala: 1:500  |
| File: G.D. Deposito_allegato 8.dwg   | Planimetria generale dello stabilimento con indicazione dei presidi antincendio                 |