

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
COMUNE.SALABOLOGNESE@CERT.P
ROVINCIA.BO.IT

DIS/EMR/UT-BO/TEC2

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: [MSG000063753|2022/0017546] INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 1, LETT. B), DELLA L.R. 24/2017 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO SITO IN VIA DELLA PACE N. 2/E IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI_COMUNE_SALABOLOGNESE_BT

Con riferimento alla Vostra comunicazione, pervenuta in data 22/09/2022 prot.0017546, comunichiamo che dalle verifiche nell'area oggetto dell'intervento sono presenti 2 nostre linee interrato in tensione a 15000V ed una linea interrato BT in tensione a 400 V, come visibile da allegato. Ci preme evidenziare nel caso tali linee interferiscano con l'opera ci dovrà pervenire richiesta formale di spostamento delle stesse.

Per quanto riguarda l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato esistente ci dovrà pervenire formale richiesta di allaccio tramite trader, la quale sarà evasa nei tempi dettati dalla carta del servizio elettrico.

Precisiamo che l'indicazione grafica fornita con le planimetrie allegate è da considerarsi puramente indicativa, poiché non riporta le profondità di posa né le distanze dalle opere ed è, peraltro, in aggiornamento continuo anche in relazione ai lavori che vengono eseguiti dalle ns. Unità Territoriali e dalle Imprese appaltatrici; può risultare, pertanto, utile ad individuare solo in modo generico la quantità e la tipologia di impianti esistenti.

Al riguardo vi facciamo presente le linee, in conseguenza agli eventuali lavori che si dovessero eseguire e degli eventuali avvicinamenti ai conduttori che gli stessi dovessero richiedere, rappresentano un potenziale pericolo per coloro che lavorano o stazionano in vicinanza. Evidenziamo a riguardo che le linee non devono essere toccate, anche se i loro conduttori sono dotati di isolamento.

Richiamiamo, pertanto, la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, e sue successive modifiche e integrazioni, che regolamentano la materia della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- Sull'articolo 83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

- Sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce il limite delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti;

- Sull'articolo 117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Resta comunque stabilito che sono a vostro totale carico le spese di riparazione di eventuali guasti e tutti i conseguenti danni diretti o indiretti verso e-distribuzione o verso terzi e che non potranno essere invocate a scusante le possibili discordanze tra i suddetti rilievi e la loro reale ubicazione.

Si fa presente inoltre che, procedere incautamente nei lavori di escavazione, può costituire grave danno al servizio elettrico.

Per eventuali chiarimenti potrete contattare il nostro ufficio dell'Unità Territoriale di Bologna - Unità Tecnici 2 di Sasso Marconi, Signor Naldi Stefano (cell. 3292405854) oppure Mazzetti Massimiliano (cell. 3292406847) contattabile nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle 12:00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Cordiali Saluti

Fabio Pasquini
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.