



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

BOLOGNA, 23 OTT. 2017

UFFICIO PREVENZIONE
PROTOCOLLO:

Prot. n. 2017/0013075
Del 16/10/2017

Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: *Procedimento per ampliamento edifici esistenti - Conferenza di servizi decisoria in data 31.10.2017 ore 09.00 .Forma simultanea in modalità sincrona – INDIZIONE SECONDA RIUNIONE.*

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi relativa all'attività in oggetto si comunica l'indisponibilità da parte di personale del Comando ad intervenire.

Si trasmette in allegato, il parere favorevole condizionato espresso in data 11.09.2017 prot n°22772/17/ già trasmesso con prot. 22795 del 11.09.2017 che si allega.

Con l'occasione si rappresenta che nel caso in cui sia prevista la modifica sostanziale della predetta attività già soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli art. 3 e 4 dello stesso DPR.

Il Responsabile del Procedimento
Amministrativo
(Ing Antonio Cuttitta)



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Dall'Oppio Carlo)

NELLE COMUNICAZIONI CITARE
SEMPRE I PRECEDENTI VV.F.



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA**

UFFICIO PREVENZIONE
PROTOCOLLO: 22772/17
Prot. n. 2017/0010319
Del 09/08/2017

BOLOGNA, 17 SET. 2017

Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: *Procedimento per ampliamento edifici esistenti - Conferenza di servizi decisoria in data 12 sett 2017 ore 10.00 .Forma simultanea in modalità sincrona – Indizione e contestuale avvio del procedimento.*

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi relativa all'attività in oggetto spiace comunicare l'indisponibilità da parte di personale del Comando ad intervenire.

Si trasmette in allegato, il parere favorevole espresso in data 11 SETT 2017 prot n°22772/2017

*Il Responsabile del Procedimento
Amministrativo
(Ing Antonio Cuttitta)*



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Dall'Oppio Carlo)

NELLE COMUNICAZIONI CITARE
SEMPRE I PRECEDENTI VV.F.



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

PROTOCOLLO N°:
UFFICIO PREVENZIONE
PRATICA N: 68829
RIF. PROT. RICHIESTA N°: 20578
RIF. PROT. SUAP: ONLINE SUAP 10319/17 PDC N.7/2017

BOLOGNA, 17 SET. 2017

Al
S.U.A.P. DI SALA BOLOGNESE
P.ZZA MARCONI, 1
40010 SALA BOLOGNESE
P.E.C. comest@pec.joomlahost.it

OGGETTO: Valutazione del Progetto relativo all'attività sita in
SALA BOLOGNESE VIA FILIPPO TURATI, 12/A, 14-14/A
Ragione Sociale: COMEST S.R.L.
Attività del DPR 151/11 n. 54.1.B

In esito all'istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della valutazione del progetto relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati *trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota*, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

1. le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all'applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi dovranno essere omologate ai sensi del DM 21/06/2004;
2. i dispositivi di apertura delle porte delle vie di esodo dovranno essere rispondenti alle norme UNI EN 179 e/o UNI EN 1125 così come disposto dal D.M. 3/11/2004;
3. gli impianti elettrici e di messa a terra devono essere realizzati conformemente al DM 22.01.2008 n° 37;
4. l'impianto di illuminazione di sicurezza, oltre ad essere conforme al D.M. 22/01/2008 n° 37, dovrà essere realizzato secondo le indicazioni contenute nella norma UNI 1838;
5. devono essere assicurati i controlli e manutenzioni sulle misure antincendio previsti dall'allegato VI al D.M. 10.03.98, riportandone gli esiti sul registro dei controlli di cui all'art. 6 del DPR 151/11;
6. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n° 81/08;
7. gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso con potenzialità maggiore di 35 kW dovranno essere conformi al DM 12/04/1996;
8. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n°246/93, D.Lgs. n°81/2008, D.M. 10/03/98 ;
9. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Emilia Romagna entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Il Responsabile del Procedimento
(ING. ANTONIO CUTTITTA)

NELLE COMUNICAZIONI CITARE
SEMPRE I PRECEDENTI VV.F.



Comandante Provinciale
(DOTT. ING. CARLO DALL'OPPIO)

Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C.

Comando Provinciale VV.F. Bologna
Via Ferrarese, 166/2 - 40128 Bologna

Tel. 051/6385111- Ufficio Prevenzione fax 051/6385334

E-mail comando.bologna@vigilfuoco.it e-mail certificata com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it